




EU-Konformitätserklärung
EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité

VEGASWING 66

Relay
Two-wire
Transistor
Relay with SIL-Qualification
Two-wire with SIL-Qualification
Transistor with SIL-Qualification



Document ID: 44621



VEGA



EU-Konformitätserklärung

EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité

Product	Version
VEGASWING 66	Relay, Two-wire, Transistor, Relay with SIL-Qualification, Two-wire with SIL-Qualification, Transistor with SIL-Qualification

VEGA Grieshaber KG erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte mit den aufgeführten Richtlinien übereinstimmen. Diese Konformitätserklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen VEGA-Betriebsanleitungen und -Sicherheitshinweisen.

VEGA Grieshaber KG hereby declares, in sole responsibility, that the products comply with the listed directives. This declaration of conformity applies only in connection with the valid operating and safety instructions manuals from VEGA.

Par la présente, VEGA Grieshaber KG déclare sous sa seule responsabilité que les produits sont conformes aux directives citées. Cette Déclaration de Conformité est uniquement valable en application avec les notices de mise en service et les consignes de sécurité en cours de validité.



Directive	Scope	Standard
EMC	2014/30/EU	EN 61326-1: 2013 ¹⁾ EN 61326-3-2: 2008 ²⁾ EN 61326-2-3: 2013
LVD	2014/35/EU	EN 61010-1: 2010 / A1: 2019
RoHS	2011/65/EU	EN IEC 63000: 2018

Remarks:

- 1) Emission: Class B
Immunity: Industrial Area
- 2) with SIL-Qualification

Zusätzliche Angaben für Geräte mit Ex-Zulassung / For instruments with Ex-approval / Pour produits avec certificat Ex

Directive	Scope
ATEX	2014/34/EU

Standards

Product	Certificate	Standard ¹⁾
VEGASWING SG66(*).AC****Z/L***	PTB 13 ATEX 2006 X	EN IEC 60079-0: 2018 EN 60079-11: 2012 IEC 60079-26: 2021
VEGASWING SG66.AE****R/S/T//Z/L***	BVS 12 ATEX E 154 X	EN IEC 60079-0: 2018 EN 60079-1: 2014 IEC 60079-26: 2021

Remarks:

- 1) Die in der Tabelle angegebenen Normenstände können von den Angaben in der EU-Baumusterprüfbescheinigung abweichen. In diesen Fällen erklärt der Hersteller auch die Übereinstimmung mit den Anforderungen der neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen Normenausgaben für dieses Produkt nicht relevant sind.

44621-04-221202

The standards listed in the table may differ from the information in the EU-Type Examination Certificate. In these cases, the manufacturer declares conformity with the requirements of the new standards because the changed requirements of the new standards are not relevant for this product.

Les valeurs présentes dans le tableau peuvent dévier des données du attestation d'examen UE de type. Dans ces cas, le fournisseur les déclare conforme aux exigences des nouvelles normes, car les exigences modifiées des nouvelles normes sont insignifiantes pour ce produit.

Anerkennung des Qualitätssicherungssystems / Production Quality Assessment Notification / Reconnaissance du Système-Aualité Notification	TÜV 96 ATEX 1142 Q
Benannte Stelle / Kennnummer Notified body / Identification number Organisme notifié / Numéro d'identification	TÜV Nord Cert./0044

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach

02.12.2022



Holger Sack
Head of Product Compliance & QM