

## VEGAPULS 60 HART

Für Softwareversionen • 4.0.0

HW Version, verfügbar seit	Beschreibung
<b>2.0.0</b> <b>10/2009</b>	<b>Neue Funktionen und Änderungen gegenüber HW Version 1.1.0:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– erweiterter Versorgungsspannungsbereich</li> <li>– erhöhte Messrate</li> <li>– verbesserte Genauigkeit</li> <li>– verbesserte Messdynamik</li> <li>– Echtzeituhr mit Gangreserve</li> <li>– abziehbare Anschlussklemmen</li> <li>– Versorgung bei Staub-Ex auch nicht-eigensicher möglich</li> <li>– Elektronikbecher mit Ausziehvorrichtung</li> </ul>
<b>2.0.1</b> <b>11/2009</b>	<b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anlaufverhalten bei extremen Elektroniktemperaturen &gt; 75°C korrigiert</li> <li>– Selbstentladung der Back-up Batterie für die Echtzeituhr verringert</li> <li>– Verbesserungen beim Einbau in Unterflurkästen</li> </ul>
<b>2.0.2</b> <b>08/2011</b>	<b>Nur Verwendung in VEGAPULS 67 HART</b>
<b>2.1.0</b> <b>05/2010</b>	<b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anlaufverhalten verbessert (z.B. bei Ripple auf Versorgung)</li> <li>– Vorbereitungen für neue Zusatzelektroniken</li> <li>– EMV Festigkeit auf NAMUR Anforderungen angepasst</li> <li>– Beeinflussung des Rauschlevels durch starke Echos behoben</li> </ul>

Legende:

Bezeichnung	Beschreibung
HW Version	Kompatibilitätsversion.Funktionserweiterungsversion.Fehlerkorrekturversion
verfügbar seit	Monat/Jahr