


Betriebsanleitung

Einkanaliges Steuergerät zur
Grenzstand erfassung für 8/16 mA-
Sensoren

VEGATOR 121



Document ID: 57662



VEGA

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Zu diesem Dokument..... | 4 |
| 1.1 | Funktion | 4 |
| 1.2 | Zielgruppe..... | 4 |
| 1.3 | Verwendete Symbolik..... | 4 |
| 2 | Zu Ihrer Sicherheit | 5 |
| 2.1 | Autorisiertes Personal | 5 |
| 2.2 | Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 5 |
| 2.3 | Warnung vor Fehlgebrauch | 5 |
| 2.4 | Allgemeine Sicherheitshinweise..... | 5 |
| 2.5 | Sicherheitshinweise für Ex-Bereiche | 6 |
| 3 | Produktbeschreibung..... | 7 |
| 3.1 | Aufbau..... | 7 |
| 3.2 | Arbeitsweise..... | 7 |
| 3.3 | Bedienung..... | 8 |
| 3.4 | Verpackung, Transport und Lagerung..... | 8 |
| 4 | Montieren..... | 9 |
| 4.1 | Allgemeine Hinweise..... | 9 |
| 5 | An die Spannungsversorgung anschließen..... | 10 |
| 5.1 | Anschluss vorbereiten | 10 |
| 5.2 | Anschlussschritte | 11 |
| 5.3 | Anschlussplan..... | 11 |
| 6 | In Betrieb nehmen..... | 13 |
| 6.1 | Bediensystem | 13 |
| 6.2 | Bedienelemente | 13 |
| 6.3 | Störmelderelais (optional) | 16 |
| 6.4 | Automatischer Funktionstest | 16 |
| 6.5 | Funktionstabelle Grenzstand..... | 18 |
| 7 | Diagnose und Service | 19 |
| 7.1 | Instandhalten..... | 19 |
| 7.2 | Störungen beseitigen | 19 |
| 7.3 | Diagnose, Fehlermeldungen | 19 |
| 7.4 | Vorgehen im Reparaturfall..... | 20 |
| 8 | Ausbauen..... | 22 |
| 8.1 | Ausbauschritte | 22 |
| 8.2 | Entsorgen..... | 22 |
| 9 | Zertifikate und Zulassungen | 23 |
| 9.1 | Zulassungen für Ex-Bereiche | 23 |
| 9.2 | Konformität..... | 23 |
| 9.3 | SIL-Konformität (optional)..... | 23 |
| 9.4 | Umweltmanagementsystem | 23 |
| 10 | Anhang..... | 24 |
| 10.1 | Technische Daten..... | 24 |
| 10.2 | Maße..... | 26 |
| 10.3 | Gewerbliche Schutzrechte | 27 |
| 10.4 | Warenzeichen | 27 |

Ergänzende Dokumentation**Information:**

Je nach bestellter Ausführung gehört ergänzende Dokumentation zum Lieferumfang. Diese finden Sie in Kapitel "*Produktbeschreibung*".

Redaktionsstand: 2024-02-05

1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Anleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informationen für Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige Hinweise für Wartung, Störungsbeseitigung, Sicherheit und den Austausch von Teilen. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Nähe des Gerätes jederzeit zugänglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zugänglich gemacht und umgesetzt werden.

1.3 Verwendete Symbolik



Document ID

Dieses Symbol auf der Titelseite dieser Anleitung weist auf die Document ID hin. Durch Eingabe der Document ID auf www.vega.com kommen Sie zum Dokumenten-Download.



Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen und Tipps für erfolgreiches Arbeiten.



Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von Störungen, Fehlfunktionen, Geräte- oder Anlagenschäden.



Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.



Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Informationen kann einen ernsthaften oder tödlichen Personenschaden zur Folge haben.



Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Informationen wird einen ernsthaften oder tödlichen Personenschaden zur Folge haben.



Ex-Anwendungen

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise für Ex-Anwendungen.



Liste

Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende Reihenfolge.



Handlungsfolge

Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Handlungsschritte.



Entsorgung

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Sämtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät ist immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VEGATOR 121 ist ein universelles Steuergerät zum Anschluss von Grenzschaltern.

Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie in Kapitel "*Produktbeschreibung*".

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung sowie in den evtl. ergänzenden Anleitungen gegeben.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren ausgehen, so z. B. ein Überlauf des Behälters durch falsche Montage oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschäden zur Folge haben. Weiterhin können dadurch die Schutzeigenschaften des Gerätes beeinträchtigt werden.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung der üblichen Vorschriften und Richtlinien. Es darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Das betreibende Unternehmen ist für den störungsfreien Betrieb des Gerätes verantwortlich. Beim Einsatz in aggressiven oder korrosiven Medien, bei denen eine Fehlfunktion des Gerätes zu einer Gefährdung führen kann, hat sich das betreibende Unternehmen durch geeignete Maßnahmen von der korrekten Funktion des Gerätes zu überzeugen.

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspezifischen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Eingriffe über die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch uns autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind ausdrücklich untersagt. Aus Sicherheitsgründen darf nur das von uns benannte Zubehör verwendet werden.

Um Gefährdungen zu vermeiden, sind die auf dem Gerät angebrachten Sicherheitskennzeichen und -hinweise zu beachten.

2.5 Sicherheitshinweise für Ex-Bereiche

Bei Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex) dürfen nur Geräte mit entsprechender Ex-Zulassung eingesetzt werden. Beachten Sie dabei die Ex-spezifischen Sicherheitshinweise. Diese sind Bestandteil der Gerätedokumentation und liegen jedem Gerät mit Ex-Zulassung bei.

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

- Steuergerät VEGATOR 121

Der weitere Lieferumfang besteht aus:

- Dokumentation
 - Ex-spezifischen "*Sicherheitshinweisen*" (bei Ex-Ausführungen)
 - Safety Manual (bei SIL-Ausführungen)
 - Ggf. weiteren Bescheinigungen



Information:

In dieser Anleitung werden auch optionale Gerätemerkmale beschrieben. Der jeweilige Lieferumfang ergibt sich aus der Bestellspezifikation.

Typschild

Das Typschild enthält die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum Einsatz des Gerätes:

- Gerätetyp
- Informationen über Zulassungen
- Informationen zur Konfiguration
- Technische Daten
- Seriennummer des Gerätes
- QR-Code zur Geräteidentifikation
- Herstellerinformationen

Dokumente und Software

Um Auftragsdaten, Dokumente oder Software zu Ihrem Gerät zu finden, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Gehen Sie auf "www.vega.com" und geben Sie im Suchfeld die Seriennummer Ihres Gerätes ein.
- Scannen Sie den QR-Code auf dem Typschild.
- Öffnen Sie die VEGA Tools-App und geben Sie unter "**Dokumentation**" die Seriennummer ein.

3.2 Arbeitsweise

Anwendungsbereich

Das VEGATOR 121 ist ein einkanalgiges Steuergerät zur Grenztanderfassung von Grenzschaaltern mit 8/16 mA-Schnittstelle. Über das eingebaute Relais lassen sich einfache Regelungs- und Steuerungsaufgaben lösen. Typische Anwendungen sind Überwachungsfunktionen wie Überlauf- bzw. Trockenlaufschutz. Optional ist ein zusätzliches zweites Relais bestellbar. Über einen DIL-Schalter wird festgelegt, welche Funktion das zweite Relais hat. Es kann als Störmelderelais oder als zweites Füllstandrelais konfiguriert werden.

Funktionsprinzip

Das Steuergerät VEGATOR 121 versorgt die angeschlossene Sensoren und wertet gleichzeitig deren Messsignale aus.

Wenn das Medium den Schalterpunkt des Sensors erreicht, ändert sich der Sensorstrom. Dieser wird vom VEGATOR 121 gemessen

und ausgewertet. Die Ausgangsrelais schalten bei dieser Änderung abhängig von der eingestellten Betriebsart.

3.3 Bedienung

Alle Bedienelemente sind unter einer aufklappbaren Frontblende angebracht. Über einen DIL-Schalterblock kann die Betriebsart, die Einschaltpulseüberwachung und die Schaltverzögerung eingestellt werden. Zusätzlich kann über eine Taste die Messeinrichtung auf korrekte Funktion überprüft werden.

3.4 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung

Ihr Gerät wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung geschützt. Dabei sind die üblichen Transportbeanspruchungen durch eine Prüfung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.

Die Geräteverpackung besteht aus Karton, ist umweltverträglich und wieder verwertbar. Bei Sonderausführungen wird zusätzlich PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das anfallende Verpackungsmaterial über spezialisierte Recyclingbetriebe.

Transport

Der Transport muss unter Berücksichtigung der Hinweise auf der Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schäden am Gerät zur Folge haben.

Transportinspektion

Die Lieferung ist bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden zu untersuchen. Festgestellte Transportschäden oder verdeckte Mängel sind entsprechend zu behandeln.

Lagerung

Die Packstücke sind bis zur Montage verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen aufzubewahren.

Packstücke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren
- Trocken und staubfrei lagern
- Keinen aggressiven Medien aussetzen
- Vor Sonneneinstrahlung schützen
- Mechanische Erschütterungen vermeiden

Lager- und Transporttemperatur

- Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel "*Anhang - Technische Daten - Umgebungsbedingungen*"
- Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %

4 Montieren

4.1 Allgemeine Hinweise

Montagemöglichkeiten

Das VEGATOR 121 ist für Tragschienenmontage (Hutschiene 35 x 7,5 nach DIN EN 50022/60715) konstruiert. Durch die Schutzart IP20 ist das Gerät zum Einbau in Schaltschränken vorgesehen. Es ist waagrecht und senkrecht montierbar.



Hinweis:

Bei der bündigen Montage von mehreren Geräten ohne Abstand zueinander darf die Umgebungstemperatur am Einbauort des Gerätes 60 °C nicht überschreiten. Im Bereich der Lüftungsschlitze muss ein Abstand von min. 2 cm zum nächsten Bauteil eingehalten werden.



Das VEGATOR 121 in Ex-Ausführung ist ein zugehöriges eigensicheres Betriebsmittel und darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. Ein gefahrloser Betrieb ist nur bei Beachtung der Betriebsanleitung und der EU-Baumusterprüfbescheinigung sichergestellt. Das VEGATOR 121 darf nicht geöffnet werden.

Beim Einbau muss ein Abstand von 50 mm (Fadenmaß) zu den eigensicheren Klemmen sichergestellt sein.

Umgebungsbedingungen

Das Gerät ist für normale und erweiterte Umgebungsbedingungen nach DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geeignet.

Stellen Sie sicher, dass die in Kapitel "*Technische Daten*" angegebenen Umwelt- und Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

5 An die Spannungsversorgung anschließen

5.1 Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise

Beachten Sie grundsätzlich folgende Sicherheitshinweise:



Warnung:

Nur in spannungslosem Zustand anschließen.

- Nur in spannungslosem Zustand anschließen
- Falls Überspannungen zu erwarten sind, Überspannungsschutzgeräte installieren



Hinweis:

Installieren Sie eine gut zugängliche Trennvorrichtung für das Gerät. Die Trennvorrichtung muss für das Gerät gekennzeichnet sein (IEC/EN 61010).

Sicherheitshinweise für Ex-Anwendungen



In explosionsgefährdeten Bereichen müssen die entsprechenden Vorschriften, Konformitäts- und Baumusterprüfbescheinigungen der Sensoren und der Versorgungsgeräte beachtet werden.

Spannungsversorgung

Die Daten für die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "*Technische Daten*".

Anschlusskabel

Die Spannungsversorgung des VEGATOR 121 wird mit handelsüblichem Kabel entsprechend den landesspezifischen Installationsstandards angeschlossen.

Die Sensoren werden mit handelsüblichem zweiadrigem Kabel ohne Abschirmung angeschlossen. Falls elektromagnetische Einstreuungen zu erwarten sind, die über den Prüfwerten der EN 61326 für industrielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass das verwendete Kabel die für die maximal auftretende Umgebungstemperatur erforderliche Temperaturbeständigkeit und Brandsicherheit aufweist.

Kabelschirmung und Erdung

Legen Sie die Kabelschirmung beidseitig auf Erdpotenzial. Im Sensor muss die Abschirmung direkt an die innere Erdungsklemme angeschlossen werden. Die äußere Erdungsklemme am Sensorgehäuse muss niederimpedant mit dem Potenzialausgleich verbunden sein.

Falls Potenzialausgleichsströme zu erwarten sind, muss die Verbindung auf der Auswerteseite über einen Keramikkondensator (z. B. 1 nF, 1500 V) hergestellt werden. Die niederfrequenten Potenzialausgleichsströme werden nun unterbunden, die Schutzwirkung für die hochfrequenten Störsignale bleibt dennoch erhalten.

Anschlusskabel für Ex-Anwendungen



Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvorschriften zu beachten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass keine Potenzialausgleichsströme über den Kabelschirm fließen. Dies kann bei der beidseitigen Erdung durch den zuvor beschriebenen Einsatz eines Kondensators oder durch einen separaten Potenzialausgleich erreicht werden.


5.2 Anschlusschritte

Die steckbaren Anschlussklemmen können bei Bedarf zum bequemen Anschluss abgezogen werden. Zum elektrischen Anschluss gehen Sie wie folgt vor:

1. Gerät wie im vorherigen Kapitel beschrieben montieren
2. Sensorleitung an Klemme 1/2 anschließen, ggf. Abschirmung auflegen
3. Stromlos geschaltete Spannungsversorgung an Klemme 16/17 anschließen
4. Relais an Klemme 10/11/12 anschließen
5. Bei Option mit Störmelderelais: Relais an Klemme 13/14/15 anschließen

Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

5.3 Anschlussplan



- 1 Sensorstromkreis (8/16 mA)
- 2 Relaisausgang
- 3 Störmelderelais/zweiter Relaisausgang (optional)
- 4 Spannungsversorgung



Information:

Die Anschlussklemmen können bei Bedarf nach vorne abgezogen werden. Dies kann bei beengten Platzverhältnissen oder zum Austausch eines Gerätes sinnvoll sein.

6 In Betrieb nehmen

6.1 Bediensystem




Abb. 1: Anzeige- und Bedienelemente

- 1 Prüftaste
- 2 DIL-Schalterblock
- 3 Kontrollleuchten (LEDs)
- 4 Aufklappbare Frontblende

6.2 Bedienelemente

Kontrollleuchten

Kontrollleuchten (LED) in der Frontplatte zeigen Betriebsbereitschaft, Schaltzustand und Ausfallsignal an.

- Grün
 - Betriebskontrollleuchte
 - Netzspannung Ein, Gerät ist in Betrieb
- Rot
 - Störmeldeleuchte
 - Störung am Sensorstromkreis durch Ausfall des Sensors oder Leitungsdefekt
 - Bei einer Störung ist das Relais stromlos

- Gelb
 - Relaiskontrollleuchte
 - Leuchtet bei aktiviertem (stromdurchflossenen) Zustand des Relais

Frontblende

Die Bedienelemente befinden sich hinter der aufklappbaren Frontblende. Benutzen Sie zum Öffnen einen kleinen Schraubendreher in Verbindung mit dem Schlitz an der Oberseite der Frontblende. Zum Schließen drücken Sie die Blende unten und oben fest an die Frontplatte, bis die beiden Rastnasen hörbar einrasten.

DIL-Schalterblock

Hinter der Frontblende befindet sich ein DIL-Schalterblock. Die einzelnen Schalter sind wie folgt belegt:




Abb. 2: DIL-Schalter VEGATOR 121

- 1 Betriebsart (Min./Max.-Umschaltung)
- 2 Einschaltimpulsüberwachung Aus/Ein
- 3 Einschaltverzögerung 2 Sekunden
- 4 Einschaltverzögerung 6 Sekunden
- 5 Ausschaltverzögerung 2 Sekunden
- 6 Ausschaltverzögerung 6 Sekunden
- 7 Umschaltung Funktion Relais 2 (optional)

Betriebsart (Min./Max.-Umschaltung)

Über den Min./Max.-Umschalter stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein (Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz oder Maximalstanderfassung bzw. Überlaufschutz)

- **Trockenlaufschutz:** Relais wird bei Unterschreiten des min. Füllstandes ausgeschaltet (sicherer stromloser Zustand), beim Überschreiten des min. Füllstandes wieder eingeschaltet (Einschaltpunkt > Ausschaltpunkt)
- **Überlaufschutz:** Relais wird beim Überschreiten des max. Füllstandes ausgeschaltet (sicherer stromloser Zustand), beim Unterschreiten des max. Füllstandes wieder eingeschaltet (Einschaltpunkt < Ausschaltpunkt)



Hinweis:

Falls der angeschlossene Sensor über einen eigenen Betriebsartenumschalter verfügt, muss dieser auf "Max." stehen.

Einschaltimpulsüberwachung

Die Sensoren VEGASWING, VEGAVIB, VEGAWAVE liefern beim Einschalten eine definierte Schaltfolge, bei der die Schaltzustände leer/voll/Störung durchlaufen werden. Diese Schaltfolge wird bei aktivierter Einschaltimpulsüberwachung geprüft und ausgewertet. Entspricht

diese nicht der Definition oder fehlt komplett, geht das VEGATOR 121 in Störung. Ein Funktionstest wird ausschließlich durch Drücken der Testtaste ausgelöst. Beim Einschalten des VEGATOR 121 erfolgt dieser Funktionstest nicht automatisch.



Hinweis:

Die Einschaltimpulsüberwachung muss beim Anschluss von Sensoren ohne diese definierte Schaltfolge deaktiviert werden.

Ein-/Ausschaltverzögerung

Über diese Schalter können Sie das Umschalten des Relais um die eingestellte Zeit verzögern. Dies kann z. B. bei unruhigen Füllgutoberflächen sinnvoll sein, um einen ungewollten Schaltbefehl zu unterbinden. Die Ein-/Ausschaltverzögerung kann unabhängig voneinander eingestellt werden. Sind beide Schalter z. B. der Einschaltverzögerung aktiviert, summieren sich die beiden Zeiten. Somit sind Verzögerungszeiten von 2, 6 oder 8 Sekunden einstellbar.



Information:

Beachten Sie, dass sich die Schaltverzögerung des Sensors und des Steuergerätes summieren.

Funktion Relais 2 (optional)

Beim VEGATOR 121 ist optional ein zweites Relais bestellbar. Über diesen DIL-Schalter wird festgelegt, welche Funktion das zweite Relais hat. Es kann als Störmelderelais oder als zweites Füllstandrelais konfiguriert werden. Bei Konfiguration als Füllstandrelais ist das Schaltverhalten identisch zu Relais 1. Ist das Gerät WHG zugelassen, können beide Relais als WHG-Relais verwendet werden.

Testtaste

Beim Anschluss der Grenzscharter VEGASWING, VEGAVIB, VEGA-WAVE in Zweileiterausführung kann ein Funktionstest durchgeführt werden. Die Testtaste ist hinter der Frontplatte des Steuergerätes versenkt angebracht. Die Testtaste muss mindestens eine Sekunde lang mit einem geeigneten Gegenstand (Schraubendreher, Kugelschreiber etc.) gedrückt werden.



Hinweis:

Beachten Sie, dass die nachgeschalteten Geräte während des Funktionstests aktiviert werden. Damit können Sie die korrekte Funktion der gesamten Messeinrichtung kontrollieren.

Das Betätigen der Testtaste unterbricht den Stromkreis zum Sensor und leitet dadurch einen Neustart des Sensors ein. Dabei werden die Zustände Ausfallsignal, Leermeldung und Vollmeldung simuliert. Der gesamte Testvorgang dauert ca. 5 Sekunden. Danach darf bei korrekter Funktion die rote Störmelde-LED nicht leuchten und die Relais sind je nach Zustand des Sensors angezogen oder abgefallen.

Bei einem negativen Testergebnis leuchtet die rote Störmelde-LED und die Relais müssen abgefallen sein. Die komplette Messeinrichtung muss in diesem Fall überprüft und instand gesetzt werden.



Information:

Dieser Test ist zur Wiederholungsprüfung nach WHG zugelassen.

6.3 Störmelderelais (optional)

Bei der Geräteausführung mit Störmelderelais ist das Relais im regulären Betriebszustand (ohne Ausfallsignal) eingeschaltet. Liegt eine Störung vor, wird das Relais ausgeschaltet (sicherer stromloser Zustand).

Unter folgenden Voraussetzungen fällt das Störmelderelais in den sicheren Zustand:

- Sensor meldet Störung (Sensorstrom $< 3,6 \text{ mA}$ oder $> 21 \text{ mA}$)
- Leitungsbruch zwischen Sensor und VEGATOR 121
- Kurzschluss am Sensoreingang
- Geräteinterne Diagnose erkennt einen Fehler
- Spannungsversorgung außerhalb der Spezifikation
- Sensor liefert nach Start der Wiederholungsprüfung keinen korrekten Einschaltimpuls (bei aktivierter Einschaltimpulsüberwachung)

6.4 Automatischer Funktionstest

Alternativ zur manuellen Prüfung via Testtaste kann diese Funktionsprüfung auch automatisch durchgeführt werden. Hierzu wird das VEGATOR 121 mit optionalem Störmelderelais sowie eine SPS benötigt. Folgender Aufbau ist hierzu erforderlich:




Abb. 3: Automatisierte Funktionsprüfung via Störmelderelais und SPS

- 1 Digitaler SPS-Ausgang
- 2 SPS
- 3 Digitaler SPS-Eingang
- 4 Sensor
- 5 VEGATOR 121
- 6 Störmelderelais

Mit dem Relaiskontakt des SPS-Ausgangs muss der Sensorstrom für mindestens 1 s unterbrochen werden. Der vom Sensor gelieferte

Einschaltimpuls wird vom VEGATOR 121 kontrolliert. Nach einer Zeit von 6 s nach dem Wiedereinschalten des Sensors ist das Ergebnis der Prüfung am Störmeldeausgang verfügbar und kann von der SPS weiterverarbeitet werden.

Einschaltimpuls korrekt




Abb. 4: Ablaufdiagramm eines korrekten Einschaltimpulses

- 1 Füllstandrelais
- 2 Störmelderelais
- 3 Unterbrechung des Sensorstroms für min. 1 s
- 4 Zeit bis Ergebnis verfügbar (min. 6 s)

Einschaltimpuls falsch




Abb. 5: Ablaufdiagramm eines falschen Einschaltimpulses

- 1 Füllstandrelais
- 2 Störmelderelais
- 3 Unterbrechung des Sensorstroms für min. 1 s
- 4 Zeit bis Ergebnis verfügbar (min. 6 s)

6.5 Funktionstabelle Grenzstand

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Schaltzustände in Abhängigkeit von der eingestellten Betriebsart und dem Füllstand.



Hinweis:

Die Schaltzustände in den Tabellen sind nur gültig, wenn der Betriebsartenumschalter am Sensor auf "**Max.**" steht.

Überlaufschutz Grenzstand

| Sensor | | Steuergerät | | | |
|---|---------------------|---|---|--------|----------------------------|
| Füllstand | Sensorstrom | LED gelb (Ausgang) | LED rot (Störung) | Relais | Störmelderelais (optional) |
|  | ca. 8 mA |  |  | EIN | EIN |
|  | ca. 16 mA |  |  | AUS | EIN |
| beliebig | < 3,6 mA > 21 mA |  |  | AUS | AUS |

Trockenlaufschutz Grenzstand

| Sensor | | Steuergerät | | | |
|---|---------------------|---|---|--------|----------------------------|
| Füllstand | Sensorstrom | LED gelb (Ausgang) | LED rot (Störung) | Relais | Störmelderelais (optional) |
|  | ca. 16 mA |  |  | EIN | EIN |
|  | ca. 8 mA |  |  | AUS | EIN |
| beliebig | < 3,6 mA > 21 mA |  |  | AUS | AUS |

7 Diagnose und Service

7.1 Instandhalten

Wartung

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist im Normalbetrieb keine besondere Wartung erforderlich.

Reinigung

Die Reinigung trägt dazu bei, dass Typschild und Markierungen auf dem Gerät sichtbar sind.

Beachten Sie hierzu folgendes:

- Nur Reinigungsmittel verwenden, die Gehäuse, Typschild und Dichtungen nicht angreifen
- Nur Reinigungsmethoden einsetzen, die der Geräteschutzart entsprechen

7.2 Störungen beseitigen

Verhalten bei Störungen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung aufgetretener Störungen zu ergreifen.

Störungsursachen

Das Gerät bietet Ihnen ein Höchstmaß an Funktionssicherheit. Dennoch können während des Betriebes Störungen auftreten. Diese können z. B. folgende Ursachen haben:

- Messwert vom Sensor nicht korrekt
- Spannungsversorgung
- Störungen auf den Leitungen

Störungsbeseitigung

Die ersten Maßnahmen sind die Überprüfung des Ein-/Ausgangssignals. Die Vorgehensweise wird nachfolgend beschrieben. In vielen Fällen lassen sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen und die Störungen so beseitigen.

Verhalten nach Störungsbeseitigung

Je nach Störungsursache und getroffenen Maßnahmen sind ggf. die in Kapitel "*In Betrieb nehmen*" beschriebenen Handlungsschritte erneut zu durchlaufen bzw. auf Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen.

24 Stunden Service-Hotline

Sollten diese Maßnahmen dennoch zu keinem Ergebnis führen, rufen Sie in dringenden Fällen die VEGA Service-Hotline an unter Tel. **+49 1805 858550**.

Die Hotline steht Ihnen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung.

Da wir diesen Service weltweit anbieten, erfolgt die Unterstützung in englischer Sprache. Der Service ist kostenfrei, es fallen lediglich die üblichen Telefongebühren an.

7.3 Diagnose, Fehlermeldungen

Ausfallsignal

Das Steuergerät und die angeschlossenen Sensoren werden im Betrieb permanent überwacht. Beim Auftreten von Unregelmäßigkeiten wird ein Ausfallsignal ausgelöst. Im Störfall leuchtet die Störmeldanzeige auf und die Relais werden stromlos (sicherer Zustand).

Rote Störmelde-LED leuchtet

| Ursache | Beseitigung |
|---|---|
| Sensor falsch angeschlossen | <ul style="list-style-type: none"> ● Achten Sie bei Ex-Anlagen darauf, dass der Ex-Schutz durch die verwendeten Messgeräte nicht beeinträchtigt wird. ● Strom und Spannung auf der Verbindungsleitung zum Sensor messen ● Störungen am Sensor, die eine Stromveränderung unter 3,6 mA bzw. über 21 mA bewirken, führen bei Steuergeräten zu einem Ausfallsignal ● Die Klemmspannung am Sensor muss im spezifizierten Bereich liegen. Diesen Spannungsbereich finden Sie in der Betriebsanleitung des angeschlossenen Sensors. |
| Sensor liefert keinen (korrekten) Einschaltimpuls | <ul style="list-style-type: none"> ● Sensor mit Einschaltimpuls verwenden ● Einschaltimpulsüberwachung deaktivieren |
| Sensorstrom < 3,6 mA | <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät überprüfen ● Klemmspannung am Steuergerät überprüfen, bei < 17 V ist das Steuergerät defekt -> Steuergerät tauschen oder zur Reparatur einsenden ● Bei Klemmspannung > 17 V, Sensorleitung am Steuergerät abklemmen und durch einen 1 kΩ-Widerstand ersetzen. Wenn Ausfallsignal weiterhin vorhanden, ist das Steuergerät defekt -> Steuergerät tauschen oder zur Reparatur einsenden ● Sensor bzw. Sensorleitung überprüfen ● Sensorleitung am Steuergerät wieder anklemmen, Sensor abklemmen und durch einen 1 kΩ-Widerstand ersetzen. Wenn Ausfallsignal weiterhin vorhanden, ist die Sensorleitung unterbrochen -> Sensorleitung ersetzen ● Wenn kein Ausfallsignal mehr anliegt, ist der Sensor defekt -> Sensor austauschen oder zur Reparatur einsenden |
| Sensorstrom > 21 mA | <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät überprüfen ● Sensorleitung abklemmen und durch einen 1 kΩ-Widerstand ersetzen. Wenn Ausfallsignal weiterhin vorhanden, ist das Steuergerät defekt -> Steuergerät austauschen oder zur Reparatur einsenden ● Sensor bzw. Sensorleitung überprüfen ● Sensorleitung am Steuergerät wieder anklemmen, Sensor abklemmen und durch einen 1 kΩ-Widerstand ersetzen. Wenn Ausfallsignal weiterhin vorhanden, ist die Sensorleitung kurzgeschlossen -> Kurzschluss beseitigen oder Sensorleitung ersetzen ● Wenn kein Ausfallsignal mehr anliegt, ist der Sensor defekt -> Sensor austauschen oder zur Reparatur einsenden |

7.4 Vorgehen im Reparaturfall

Auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen zur Vorgehensweise im Reparaturfall.

Damit wir die Reparatur schnell und ohne Rückfragen durchführen können, generieren Sie dort mit den Daten Ihres Gerätes ein Geräte-rücksendeblatt.

Sie benötigen dazu:

- Die Seriennummer des Gerätes
- Eine kurze Beschreibung des Problems
- Angaben zum Medium

Das generierte Geräte-rücksendeblatt ausdrucken.

Das Gerät reinigen und bruchstark verpacken.

Das ausgedruckte Geräte-rücksendeblatt und eventuell ein Sicherheitsdatenblatt zusammen mit dem Gerät versenden.

Die Adresse für die Rücksendung finden Sie auf dem generierten Geräte-rücksendeblatt.

8 Ausbauen

8.1 Ausbauschritte

Beachten Sie die Kapitel "*Montieren*" und "*An die Spannungsversorgung anschließen*" und führen Sie die dort angegebenen Schritte sinngemäß umgekehrt durch.

8.2 Entsorgen



Führen Sie das Gerät einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen.

Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus dem Gerät entnommen werden können und führen Sie diese einer getrennten Erfassung zu.

Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät gespeichert sein, löschen Sie diese vor der Entsorgung.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Rücknahme und Entsorgung.

9 Zertifikate und Zulassungen

9.1 Zulassungen für Ex-Bereiche

Für das Gerät bzw. die Geräteserie sind zugelassene Ausführungen zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen verfügbar oder in Vorbereitung.

Die entsprechenden Dokumente finden Sie auf unserer Homepage.

9.2 Konformität

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der entsprechenden Kennzeichnung bestätigen wir die Konformität.

Die zugehörigen Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Homepage.

9.3 SIL-Konformität (optional)

Geräte mit SIL-Option erfüllen die Anforderungen an die funktionale Sicherheit nach IEC 61508. Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Safety Manual.

9.4 Umweltmanagementsystem

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist eine der vordringlichsten Aufgaben. Deshalb haben wir ein Umweltmanagementsystem eingeführt mit dem Ziel, den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Das Umweltmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Helfen Sie uns, diesen Anforderungen zu entsprechen und beachten Sie die Umwelthinweise in den Kapiteln "*Verpackung, Transport und Lagerung*", "*Entsorgen*" dieser Anleitung.

10 Anhang

10.1 Technische Daten

Hinweis für zugelassene Geräte

Für zugelassene Geräte (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechenden Sicherheitshinweisen. Diese können in einzelnen Fällen von den hier aufgeführten Daten abweichen.

Alle Zulassungsdokumente können über unsere Homepage heruntergeladen werden.

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------|--|
| Bauform | Einbaugerät zur Montage auf Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022/60715 |
| Gewicht | 125 g (4.02 oz) |
| Gehäusewerkstoff | Polycarbonat PC-FR |
| Anschlussklemmen | |
| – Klemmenart | Schraubklemme |
| – Aderquerschnitt | 0,25 mm ² (AWG 23) ... 2,5 mm ² (AWG 12) |

Spannungsversorgung

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Betriebsspannung | |
| – Nennspannung AC | 24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz |
| – Nennspannung DC | 24 ... 65 V (-15 %, +10 %) |
| Max. Leistungsaufnahme | 3 W (8 VA) |

Sensoreingang

| | |
|---------------------------------|--|
| Anzahl | 1 x analog |
| Eingangsart | Aktiv (Sensorversorgung durch VEGATOR 121) |
| Messwertübertragung | Analog 8/16 mA |
| Schaltswelle | |
| – Ein | 12,1 mA |
| – Aus | 11,9 mA |
| – Toleranz | ± 500 µA |
| Strombegrenzung | 23 mA (dauerkurzschlussfest) |
| Klemmenspannung (Leerlauf) | 18,2 V DC, ± 5 % |
| Innenwiderstand | 200 Ω, ± 1 % |
| Detektion Leitungsunterbrechung | ≤ 3,6 mA |
| Detektion Leitungskurzschluss | ≥ 21 mA |

Relaisausgang

| | |
|------------------|--|
| Anzahl | 1 x Arbeitsrelais, 1 x Arbeits-/Störmelderelais (optional) |
| Kontakt | Potenzialfreier Umschaltkontakt (SPDT) |
| Kontaktwerkstoff | AgSnO ₂ hart vergoldet |
| Schaltspannung | min. 10 mV DC, max. 253 V AC/50 V DC |

| | |
|---------------------------------|---|
| Schaltstrom | min. 10 μ A DC, max. 3 A AC, 1 A DC |
| Schaltleistung ¹⁾ | min. 50 mW, max. 500 VA, max. 54 W DC |
| Phasenwinkel $\cos \phi$ bei AC | $\geq 0,7$ |
| Ein-/Ausschaltverzögerung | |
| – Grundverzögerung | 150 ms, $\pm 20 \%$ |
| – Einstellbare Verzögerung | 2/6/8 s, $\pm 20 \%$ |

Anzeigen

| | |
|---------------------------|--------------|
| LED-Anzeigen | |
| – Status Betriebsspannung | 1 x LED grün |
| – Status Ausfallsignal | 1 x LED rot |
| – Status Arbeitsrelais | 1 x LED gelb |

Bedienung

| | |
|------------------|---|
| 7 x DIL-Schalter | Einstellung Betriebsart, Schaltverzögerung, Funktionskontrolle, Konfiguration zweites optionales Relais |
| Testtaste | Zur Funktionsprüfung |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|----------------------------------|
| Umgebungstemperatur am Einbauort des Gerätes | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| Lager- und Transporttemperatur | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) |
| Relative Feuchte | < 96 % |

Mechanische Umweltbedingungen

| | |
|-----------------------------|--|
| Vibrationen (Schwingungen) | Klasse 4M4 nach IEC 60721-3-4 (1 g, 4 ... 200 Hz) |
| Stöße (mechanischer Schock) | Klasse 6M4 nach IEC 60721-3-6 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms) |

Elektrische Schutzmaßnahmen

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP 20 |
| Überspannungskategorie (IEC 61010-1) | |
| – bis 2000 m (6562 ft) über Meeresspiegel | II |
| – bis 5000 m (16404 ft) über Meeresspiegel | II - nur mit vorgeschaltetem Überspannungsschutz |
| – bis 5000 m (16404 ft) über Meeresspiegel | I |
| Schutzklasse | II |

¹⁾ Wenn induktive Lasten oder höhere Ströme geschaltet werden, wird die Goldplattierung auf der Relaiskontakfläche dauerhaft beschädigt. Der Kontakt ist danach nicht mehr zum Schalten von Kleinsignalstromkreisen geeignet.

Elektrische Trennmaßnahmen

Sichere Trennung gemäß VDE 0106 Teil 1 zwischen allen Stromkreisen

- Bemessungsspannung 253 V
 - Isolationsfestigkeit 5,1 kV
-

Zulassungen

Geräte mit Zulassungen können je nach Ausführung abweichende technische Daten haben.

Bei diesen Geräten sind deshalb die zugehörigen Zulassungsdokumente zu beachten. Diese sind im Gerätelieferumfang enthalten oder können über Eingabe der Seriennummer Ihres Gerätes im Suchfeld auf www.vega.com sowie über den allgemeinen Downloadbereich heruntergeladen werden.

10.2 Maße




Abb. 6: Maße VEGATOR 121

10.3 Gewerbliche Schutzrechte

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

10.4 Warenzeichen

Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer/Urheber.

INDEX**A**

Anschluss 11
Anschlusskabel 10
Anschlussklemmen 11
Ausschaltverzögerung 15

B

Betriebsart 14

D

DIL-Schalter 14
Dokumentation 7

E

Einschaltpulseüberprüfung 14
Einschaltverzögerung 15
Erdung 10
Ex-Ausführung 9

H

Hutschiene 9

K

Kabelschirmung 10
Kontrollleuchten 13

L

LEDs 13

P

Potenzialausgleich 10

Q

QR-Code 7

R

Reparatur 20

S


Schutzart 9
Seriennummer 7
Service-Hotline 19
SIL 23
Spannungsversorgung 10
Störmelderelais WHG 15
Störung
– Ausfallsignal 19
Störungsbeseitigung 19
Störungsursachen 19

T

Testtaste 15
Tragschiene 9
Trockenlaufschutz 14
Typschild 7

U

Überlaufschutz 14



Druckdatum:

VEGA

Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
Änderungen vorbehalten

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024



57662-DE-240205

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland

Telefon +49 7836 50-0
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com