



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2022322309004545

认证委托人名称: VEGA Grieshaber KG  
 认证委托人地址: Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
 生产者名称: VEGA Grieshaber KG  
 生产者地址: Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
 生产企业名称: VEGA Grieshaber KG  
 生产企业地址: Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach Germany  
 产品名称: 调整及显示仪表  
 系列、规格、型号: VEGADIS DIS81 系列  
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 **CNCA-C23-01:2019** 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月29日

有效期至: 2027年03月16日

首次发证日期: 2022年03月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844



11427



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2022322309004545

**APPLICANT:** VEGA Grieshaber KG  
**ADDRESS:** Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
**MANUFACTURER:** VEGA Grieshaber KG  
**ADDRESS:** Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
**FACTORY:** VEGA Grieshaber KG  
**ADDRESS:** Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach Germany

**PRODUCT:** Adjustment and indication unit  
**SERIES, SPECIFICATION, MODEL:** VEGADIS DIS81 series  
**STANDARDS:** GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.31-2021

**Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection**

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.

**Valid from:** April 29, 2023

**Valid until:** March 16, 2027

**Date of original certification:** March 17, 2022

**The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



APPROVAL:

Guo AiHua



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0009374



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2022322309004545

## 附件

产品名称：调整及显示仪表

型号规格：VEGADIS 81(a).NR1bNcdef

a 代表特殊客户符号，与防爆无关项；

b 代表壳体选项，可为 A(铝)、H(特种颜色的铝)、V(不锈钢)；

c 代表电缆入口/接头选项，可为 1(M20×1.5/不带盲塞)、D(M20×1.5/带盲塞)、

Q(1/2NPT/不带盲塞)、N(1/2NPT/带盲塞)；

d 代表 PLICSCOM 显示和调整模块选项，可为 X(不带)、A(已安装)、K(已安装,带蓝牙)；

e 代表安装方式选项，可为 A(墙式安装)、D(支撑导轨)、E(管式安装)；

f 代表证书选项，可为 X(不带)、M(带)。

防爆标志：Ex tb IIIC T75°C Db

电气参数：U≤6.4VDC、P≤332mW

相关报告编号：2022S17402-010441

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：产品使用环境温度为-40°C~+60°C。
2. 其他相关信息：外壳防护等级 IP66。

批准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2022322309004546

认证委托人名称: VEGA Grieshaber KG  
 认证委托人地址: Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
 生产者名称: VEGA Grieshaber KG  
 生产者地址: Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
 生产企业名称: VEGA Americas, Inc  
 生产企业地址: 3877 Mason Research Parkway, Mason, Ohio, 45036,  
 United States of America

产品名称: 调整及显示仪表  
 系列、规格、型号: VEGADIS DIS81 系列  
 标 准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。  
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月29日 有效期至: 2027年03月16日

首次发证日期: 2022年03月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0009968



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



**CERTIFICATE NO: 2022322309004546**

**APPLICANT:** VEGA Grieshaber KG  
**ADDRESS:** Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
**MANUFACTURER:** VEGA Grieshaber KG  
**ADDRESS:** Hauptstrasse 1-5, 77709 Wolfach, Germany  
**FACTORY:** VEGA Americas, Inc  
**ADDRESS:** 3877 Mason Research Parkway, Mason, Ohio, 45036,  
 United States of America

**PRODUCT:** Adjustment and indication unit  
**SERIES,SPECIFICATION,MODEL:** VEGADIS DIS81 series  
**STANDARDS:** GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.31-2021

**Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection**  
 This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.


**Valid from:**April 29, 2023 **Valid until:**March 16, 2027

**Date of original certification:**March 17, 2022

**The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



APPROVAL:   
 Guo AiHua



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0009305



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2022322309004546

## 附件

产品名称：调整及显示仪表

型号规格：VEGADIS 81(a).NR1bNcdef

a 代表特殊客户符号，与防爆无关项；

b 代表壳体选项，可为 A(铝)、H(特种颜色的铝)、V(不锈钢)；

c 代表电缆入口/接头选项，可为 1(M20×1.5/不带盲塞)、D(M20×1.5/带盲塞)、Q(1/2NPT/不带盲塞)、N(1/2NPT/带盲塞)；

d 代表 PLICSCOM 显示和调整模块选项，可为 X(不带)、A(已安装)、K(已安装,带蓝牙)；

e 代表安装方式选项，可为 A(墙式安装)、D(支撑导轨)、E(管式安装)；

f 代表证书选项，可为 X(不带)、M(带)。

防爆标志：Ex tb IIIC T75°C Db

电气参数：U≤6.4VDC、P≤332mW

相关报告编号：2022S17402-010431

使用条件：  
1. 特殊（限制）使用条件：产品使用环境温度为-40°C~+60°C。  
2. 其他相关信息：外壳防护等级 IP66。

批准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



