

Bescheinigung

Nr. PP 0506/20

zur Verwendung von Ex-Speisetrenner, Messumformen,
Grenzsignalgebern und Anzeigergeräten als Anlageteile von
Überfüllsicherungen ohne Zulassungsnummer

Hersteller: **VEGA Grieshaber KG**
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland

**Anlageteil-
bezeichnung:** Wahlweise mit Ex-Speisetrenner
VEGATRENN
Typ 149 AEX.X
Typ 141
Typ 142
Typ 151
Typ 152

Messumformer für proportionales Eingangssignal
und binäres bzw. analoges Ausgangssignal

VEGALOG

Typ 571.. (Zentrales Auswertesystem
mit integriertem Grenzsignal-
geber)

VEGAMET

Typ 602 EX (Messumformer mit Analog-
bzw. Digitalanzeige)

Typ 381.XX

Typ 381.CX

Typ 381.CA

Typ 614 EX

Typ 513 EX

Typ 514 EX

Typ 514N EX (Auswertegerät mit integriertem
Grenzsignalgeber)

Typ 514S1 EX

Typ 514NS1 EX



Typ 515 EX
Typ 515N EX
Typ 624.XX
Typ 624.CX
Typ 624.CA
Typ 625.XX
Typ 625.CX
Typ 625.CA
Typ 391.XX
Typ 391.CX
Typ 391.XX (SIL-Ausführung)
Typ 391.CX (SIL-Ausführung)
Typ 141
Typ 142
Typ 341
Typ 342
Typ 841
Typ 842
Typ 861
Typ 862

Grenzsignalgeber

VEGASEL

Typ 543
Typ 544
Typ 545
Typ 546
Typ 547
Typ 643

VEGATOR

Typ 111
Typ 112
Typ 141
Typ 142

VEGADIS

Typ 371EX (mit Anzeige)

Anzeige- und Bediengeräte

VEGADIS

Typ DIS61, DIS81

Anzeige- und Bedienmodul

PLICSCOM

(mit bzw. ohne Bluetooth und
Magnetstift- Bedienung)

- Zulassungen:** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen mit den Zulassungsnummern:
Z-65.11-373
Z-65.16-377
Z-65.16-367
Z-65.13-413
Z-65.11-464
Z-65.11-489
Z-65.16-491
Z-65.16-517
Z-65.11-284
Z-65.11-541
Z-65.15-588
Z-65.16-596
- Prüfung:** Für die Anlageteile wurden die Untersuchungen im Rahmen der Zulassung als Teile von Überfüllsicherungen von der TÜV NORD CERT GmbH durchgeführt.
- Prüfergebnis:** Aufgrund der durchgeführten Funktionsprüfungen der TÜV NORD CERT GmbH, bestehen keine technischen Bedenken, die o.g. Messumformern und Grenzsinalgebern in Verbindung mit den unter „Zulassungen“ genannten Standaufnehmern als Anlageteile von Überfüllsicherungen ohne Zulassungsnummer einzusetzen.
- Hinweis:** Die „Besonderen Bestimmungen“ der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie die Betriebsanleitungen sind zu beachten.

TÜV NORD CERT GmbH
Prüfstelle für Überfüllsicherungen
Leiter der Prüfstelle




Andreas Meyer

